



Ref. Certif. No.

CN36550

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

Product
Produit

MINIATURE CIRCUIT-BREAKER

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD
No.1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang,
Yueqing, Zhejiang Province, P.R.China

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD
No.1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang,
Yueqing, Zhejiang Province, P.R.China

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD
No.1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang,
Yueqing, Zhejiang Province, P.R.China

*Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page*

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See the Appendix

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

CHINT

Model / Type Ref.
Ref. De type

NXB-63,NBP-63,NBH-63,CB-60G,CB-60A

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiqués sur la 2^{ème} page)

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

PUBLICATION

EDITION

IEC 60898-1:2002 (1st Edition) + A1:2002 + A2:2003

00901-CB2015CQC-068027,00901-CB2015CQC-068027-
1,00901-CB2015CQC-068027-2,00901-CB2015CQC-
068027-3,00901-CB2015CQC-068027-4



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Date: 2016-03-03

Signature:

Wang Kejiao

Ue: AC220V/230V/240V(1P、1P+N、2P), AC380V/400V/415V(2P、3P、3P+N、4P);

In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

Instantaneous tripping current :B,C,D;

Icn=Ics=6000A; (1P、1P+N、2P(AC380V/400V/415V) 、3P、3P+N、4P)

Icn=10000A, Ics=7500A(2P(AC220V/230V/240V))

1P、1P+N(1 protected poles with a switched neutral pole)、2P 、3P、3P+N(1 protected poles with a switched neutral pole)、4P

Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)

Date: 2016-03-03

Signature:



Wang Kejiao